




Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	60230255-001	Auftrags-Nr.: Order No.:	3232294	Seite 1 von 29 Page 1 of 29	
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:		Auftragsdatum: Order date:	30.08.2017		
Auftraggeber: Client:	ADEVA GmbH, Salztorgasse 6/4/4, 1010 WIEN ÖSTERREICH				
Prüfgegenstand: Test item:	Rückstauverschlüsse für Gebäude (Details siehe Seite 3) Anti-flooding devices for buildings (Details see page 3)				
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	Rückstauklappen EASY SAFE 160 Anti-flooding flaps EASY SAFE 160				
Auftrags-Inhalt: Order content:	Teilprüfungen - Dichtheitsprüfung, Temperaturwechsel und Prüfung der Wirksamkeit Partial tests - Testing the tightness, thermal cycling test and testing for effectiveness				
Prüfgrundlage: Test specification:	DIN EN 13564-1:2002; DIN EN 13564-2:2003 Rückstauverschlüsse für Gebäude Anti-flooding devices for buildings				
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	16.11.2018				
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	A000215337				
Prüfzeitraum: Testing period:	06.12.2018 – 18.04.2019				
Ort der Prüfung: Place of testing:	Würzburg				
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TRLP				
Prüfergebnis*: Test result*:	Siehe Sonstiges / See Other				
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:			
					
24.04.2019	Matthias Kauer / SV	24.04.2019	G. Arnold / LL		
Datum	Name / Stellung	Unterschrift	Datum	Name / Stellung	Unterschrift
Date	Name / Position	Signature	Date	Name / Position	Signature
Sonstiges / Other:					
Die Anforderungen bezüglich Dichtheit, Temperaturwechsel und Wirksamkeit, werden von dem System erfüllt. The system fulfills the requirements concerning the tightness, thermal cycling test and effectiveness.					
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet					
Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested					
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.					